



**RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
2014-11 ET SES AMENDEMENTS DE LA
MUNICIPALITÉ D'AUCLAIR
RÉSOLUTION 2026-28**

FÉVRIER 2026

MUNICIPALITÉ D'AUCLAIR
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE TÉMISCOUATA

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de ladite loi ;

CONSIDÉRANT QUE les normes d'installation des détecteurs de fumée ont été remplacées ;

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour de ces normes doit être faite dans les règlements municipaux afin d'assurer la santé et la sécurité des résidents ;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance régulière du conseil le 12 janvier 2026 ;

CONSIDÉRANT QU'une consultation publique a été tenue le 2 février 2026 suite à l'avis public publié en ce sens le 13 janvier 2026

CONSIDÉRANT QU'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Soucy appuyé à l'unanimité des membres présents du conseil municipal et résolu :

QUE le conseil décrète ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 2026-02 modifiant le Règlement de construction 2014-11 et ses amendements de la Municipalité de Auclair. »

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Auclair.

ARTICLE 1.4 VALIDITÉ

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un

alinéa, un paragraphe, ou un sous paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

ARTICLE 1.5 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne physique ou morale à l'application des lois du Canada et du Québec.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

ARTICLE 2.1 ABROGATION DE L'ARTICLE 2.11 DÉTECTEUR DE FUMÉE

L'article 2.11 Détecteur de fumée est abrogé.

ARTICLE 2.2 AJOUT D'UN NOUVEL ARTICLE 2.11.1 AVERTISSEUR DE FUMÉE

Un article 2.11.1 : Avertisseur de fumée est ajouté.

Le texte de l'article 2.11.1 est le suivant :

Au moins un avertisseur de fumée doit être installé dans tout logement.

Lorsqu'un logement comporte plus d'un étage, un sous-sol ou une cave, un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, incluant le sous-sol et la cave.

Un avertisseur de fumée doit également être installé dans le corridor près des chambres, dans chaque chambre où l'on dort et près des escaliers.

Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond, à un minimum de dix centimètres (4 pouces) du mur, ou au mur, à une distance comprise entre dix et trente centimètres (4 à 12 pouces) du plafond. Ils doivent être placés à au moins un mètre (40 pouces) d'un ventilateur, d'un climatiseur, d'une prise ou d'un retour d'air, afin d'éviter que le déplacement d'air nuise à leur bon fonctionnement. Ils doivent être installés sans obstruction pour permettre à la fumée de s'y rendre facilement. Tout avertisseur de fumée doit être en bon état de fonctionnement en tout temps, maintenu propre et ne doit pas être peinturé.

Les avertisseurs de fumée alimentés par un circuit électrique doivent être interconnectés afin que tous les avertisseurs se déclenchent simultanément peu importe l'origine de la fumée ou de l'incendie. Ces avertisseurs doivent également être munis d'une alimentation secondaire à batterie afin d'assurer leur fonctionnement lors d'une panne de courant. Les avertisseurs de fumée branchés sur un circuit électrique ne peuvent en aucun cas être remplacés par un modèle fonctionnant uniquement à pile.

Le propriétaire est responsable de l'installation et du remplacement des avertisseurs de fumée. Le locataire est responsable de s'assurer du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans son logement. Lorsque les avertisseurs électriques ne sont

pas interconnectés, il incombe au propriétaire de faire appel à un électricien qualifié pour procéder à leur interconnexion.

Tous les avertisseurs de fumée doivent respecter les normes canadiennes et avoir le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada. Les avertisseurs doivent être remplacés au plus tard dix (10) ans suivant leur date de fabrication.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adoptée

Avis de motion : 12 janvier 2026
Dépôt du projet règlement : 12 janvier 2026
Consultation publique : 2 février 2026
Adopté à la séance : 2 février 2026
Avis de conformité de la MRC :
Entrée en vigueur :

Certifié par : Dominique Létourneau le 03 / 02 / 2026
Dominique Létourneau, directrice générale

Stéphan Dubé le 03 / 02 / 2026
Stéphan Dubé, maire